



Hrvatska Udruga za infracrvenu termografiju - HUICT

Lovinčićeva b.b. 10000 Zagreb – HR

Tel: +385 1 238 1375, Fax: +385 1 238 1131

huict@huict.hr, www.huict.hr

žiro račun: 2360000-1101851963 (Zagrebačka banka)

MB: 1968068, osnovana 09/2005

OIB: 77528236313

Zagreb, 26.10.2012.

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOG UREĐENJA

Uprava za energetska učinkovitost u
graditeljstvu, strateško planiranje i
međunarodnu suradnju

Ul. Republike Austrije 20
10000 ZAGREB

PREDMET: Primjedbe na nacrt Metodologije provođenja energetskog pregleda građevina u okviru javne rasprave

Na temelju objave javne rasprave ovog Ministarstva, a o Nacrtu Metodologije provođenja energetskih pregleda građevina, donosimo naš stav kao strukovne udruge ovlaštenih termografista:

U „Metodologiji provođenja energetskih pregleda Građevina“ navodi se da tijekom pregleda (ovojnice, sustava grijanja, sustava hlađenja, klimatizacije i ventilacije) treba prikupiti podatke, no ne navodi se kako !?

Predlažemo:

Taj dio metodologije potrebno je nadopuniti navođenjem da se **podaci prikupljaju poglavito mjerenjem. Stanje toplinske izolacije vanjske ovojnice, postojanje i veličina toplinskih mostova, mjesta prodiranja vlage na vanjskoj ovojnici zgrade, nezadovoljavajuće brtvljenje vanjske stolarije, stanje sustava klimatizacije, grijanja i hlađenja treba se određivati metodom infracrvene (IC) termografije, neovisnom i beskontaktnom mjernom metodom.**

U RH ima, a kroz provođenje školovanja za ovlaštene termografiste s međunarodno važećim ovlaštenjem (Level 1 i Level 2) koje organiziramo pri GF-u u Zagrebu, velik broj stručnih osoba diljem RH koji su sposobni provesti navedena mjerenja.

Za HUICT:

Zoran Bičanić, predsjednik

